

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
«Основная школа «Коррекция и развитие»

652880
Кемеровская обл., г. Междуреченск
ул. Дунаевского, 1а
Исх. № 01-25/117
от « 28 » июль 2016 г.

Тел.: (384-75) – 2-19-28
Факс: (384-75) – 2-10-58
e-mail: ya.internat11@yandex.ru

И.о. начальника ОНД
г. Междуреченска и г. Мыски,
государственному инспектору
г. Междуреченска
по пожарному надзору
В.В. Королёву
Л.В. Калининой
директора МКОУ ОШ
«Коррекция и развитие»

Отчет
МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»
о выполнении Предписания №29/1/17
по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности по
итогам проверки (распоряжение №29 от 09.03.2016г.).

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери эвакуационного выхода из цокольного этажа школы (главный вход) выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания.	СНиП 21-01-97*, п.6.17, правила противопожарного режима в РФ, п.36ж	01.07.2016г.	Выполнено Двери демонтированы.
2.	Руководителем организации не организована проверка состояния огнезащитной обработки горючих конструкций чердачного помещения с периодичностью не реже 1 раза в год (отсутствуют протоколы проверки ИПЛ).	Правила противопожарного режима в РФ, 21	01.07.2016г.	В 2016 году в муниципальный план капитальных ремонтов включена кровля МКОУ ОШ «Коррекция и развитие». Согласно состоявшемуся аукциону с июля 2016 года начинаются ремонтные

				работы, в ходе которых предусмотрены мероприятия по огнезащитной обработке горючих конструкций чердачного помещения. После завершения работ дополнительно будет представлена информация.
3.	Руководителем организации не организовано проведение проверки не реже 1 раза в квартал исправности средств противопожарной защиты объекта с оформлением акта проверки работоспособности (нет актов о проверке исправности вывода сигнала АПС на пульт пожарной охраны).	Правила противопожарного режима в РФ, п.61	01.07.2016г.	Выполнено Прилагаются копии актов от 17.03.2016г., 28.06.2016г. о проверке исправности вывода сигнала АПС на пульт пожарной охраны.

Директор МКОУ ОШ
«Коррекция и развитие»:



Л.В.Калинина