



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
пр. Ленина, 55^А г. Кемерово 650000
тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 46-23-16
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА и г. МЫСКИ
(ОНД г. Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской
области)
652870 г. Междуреченск, ул. Юдина, 3, телефон/факс (275) 2-94-77, 2-14-80,
E-mail: ond6@mail.ru

Предписание № 29/1/17

устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

в МКОУ «ОИШ «Коррекция и развитие» в лице директора Калининой Любови Васильевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №29 от «09» марта 2016 г. и.о. начальника ОНД г. Междуреченска и г. Мыски Королева Виталий Владимировича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч.00 мин «15» марта 2016г. по 15 ч.00 мин. «17» марта 2016г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

проведена проверка государственным инспектором г. Междуреченска по пожарному надзору Королевым Виталием Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора(государственных инспекторов)

МКОУ «ОИШ «Коррекция и развитие» по адресу: г. Междуреченск, Кемеровской области, ул. Дунаевского 1 корп.а

(Наименование объектов надзора и его адрес)

совместно с Калининой Любовью Васильевной - директором

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери эвакуационного выхода из цокольного этажа школы (главный вход) выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания.	СНиП 21-01-97*, п.6.17, правила противопожарного режима в РФ, п.36ж	01.07.2016 г.	

2.	Руководителем организации не организована проверка состояния огнезащитной обработки горючих конструкций чердачного помещения с периодичностью не реже 1 раза в год (отсутствуют протоколы проверки ИПЛ).	Правила противопожарного режима в РФ, 21	01.07.2016 г.	
3.	Руководителем организации не организовано проведение проверки не реже 1 раза в квартал исправности средств противопожарной защиты объекта с оформлением акта проверки работоспособности (нет актов о проверке исправности вывода сигнала АПС на пульт пожарной охраны).	Правила противопожарного режима в РФ, п.61	01.07.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Междуреченска
по пожарному надзору Королев Виталий Владимирович
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«17» марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Калинина Любовь Васильевна директор
МКДОУ «ОИ «Коррекция и развитие»

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » 03 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору